

Silnoprúdová zařízení a elektroenergetika

Výstup č. 49

Příkaz B



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Příkaz B se vydává

Při práci na vn a vvn

Při práci na nn a mn

- **jedná-li se o společné prostory s vn nebo vvn**
- **na křižovatkách a při souběhu s venkovním vedením vn a vvn**
- **v případě nebezpečí vzniku indukovaného napětí ze soustavy vn nebo vvn**

Příkaz B se nevydává

- **při běžně opakující se práci, na kterou jsou vydány zvláštní provozní předpisy (výměna vn pojistek, ...)**
 - **je-li nebezpečí z prodlení (velké poruchy, ohrožení života, velké škody)**
 - **pro práci na zařízení ve výstavbě**
 - **pro práci na zařízení s bezpečným proudem (do 3,5 mA)**

Schválení příkazu B

- **Příkaz B schvaluje pracovník, který zodpovídá za provoz nebo řízení provozu elektrického zařízení**
- **Práce na zařízení vn a vvn pod napětím:**
- **V současné době je tato činnost značně rozšířena, z důvodu plynulosti a nepřetržitosti dodávky elektrické energie.**
- **Pro tyto případy se vydává „Příkaz B – PPN“.**

Formulář

Razítko organizace

Příkaz „B“ číslo

pro vedoucího práce¹⁾: s četou osob,
pro dozor¹⁾,

aby dne od hodin do hodin pracovali
.....

Pro zajištění pracoviště se vypne a zajistí:
.....

Zajištění pracoviště provede:
.....

Pod napětím zůstane:
Příkaz „B“ vydal osobně, telefonicky, radiotelefonicky, poslem¹⁾ dne hodin

jméno: podpis:

Poř. číslo manipulace	Místo	Úkon	Čas	Provedl

Místo a počet uzemnění a zkratování, umístění zábran, bezpečnostních sdělení apod.
.....

Další bezpečnostní opatření
Zajištěné pracoviště a příkaz „B“ převzal: vedoucí práce¹⁾ dozor¹⁾

jméno: podpis:

Stvrzujeme podpisy, že jsme byli před zahájením práce seznámeni o postupu při práci a o zařízeních, která
zůstala pod napětím
.....

Práce skončena v hodin jméno: podpis:

Odjištění pracoviště provedl v hodin jméno: podpis:

Prodloužení platnosti příkazu „B“ pro dlouhotrvající práce

Práce přerušena dne hodin

Zajištění pracoviště zkontroloval podle tohoto příkazu „B“ vedoucí práce

dne hodin podpis:

Stvrzujeme podpisy, že jsme byli před pokračováním práce o stavu pracoviště poučeni:

Práce přerušena dne hodin

Zajištění pracoviště zkontroloval podle tohoto příkazu „B“ vedoucí práce

dne hodin podpis:

Stvrzujeme podpisy, že jsme byli před pokračováním práce o stavu pracoviště poučeni:

Práce přerušena dne hodin

Zajištění pracoviště zkontroloval podle tohoto příkazu „B“ vedoucí práce

dne hodin podpis:

Stvrzujeme podpisy, že jsme byli před pokračováním práce o stavu pracoviště poučeni:

Práce přerušena dne hodin

Zajištění pracoviště zkontroloval podle tohoto příkazu „B“ vedoucí práce

dne hodin podpis:

Stvrzujeme podpisy, že jsme byli před pokračováním práce o stavu pracoviště poučeni:

Práce přerušena dne hodin

Zajištění pracoviště zkontroloval podle tohoto příkazu „B“ vedoucí práce

dne hodin podpis:

Stvrzujeme podpisy, že jsme byli před pokračováním práce o stavu pracoviště poučeni:

Práce přerušena dne hodin

Zajištění pracoviště zkontroloval podle tohoto příkazu „B“ vedoucí práce

dne hodin podpis:

Stvrzujeme podpisy, že jsme byli před pokračováním práce o stavu pracoviště poučeni:

¹⁾ Nehodící se škrtněte, jinak škrtnat a opravovat není dovoleno!

Otázky pro studenty

- Co značí B v názvu příkazu?
- Ve kterých případech se musí B příkaz vystavit?
- Ve kterých případech se nemusí B příkaz vystavit?