

Silnoprúdová zařízení a elektroenergetika

Výstup č. 61

Testové otázky č.2



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Příklady otázek z testu

Otázka 433. Při označování stupně krytí pomocí IP kódu označuje

a/ První číslice stupeň ochrany před vniknutím pevných těles

b/ První číslice stupeň ochrany před vniknutím vody

c/ Druhá číslice stupeň ochrany před vniknutím vody

Příklady otázek z testu

Otázka 8. Pracovníci znali s vyšší kvalifikací jso pracovníci, kteří splňují kvalifikaci podle těchto paragrafů vyhl.50/78 Sb.

a/ 6, 7, 8 a 9

b/ 7, 8, 9 a 10

c/ 8, 9, 10 a 11

Příklady otázek z testu

Otázka 88. Práce dle pokynů je práce

- a/ pro kterou jsou dány jen nejdůležitější pokyny
- b/ pro kterou musejí být vydány podrobné pokyny
- c/ pro kterou je nutno zadat pokyny písemnou formou

Osmá obrazovka – vygenerovaná otázka č. 364

§ Vyhláška 50

364. Kolik zásuvkových vývodů lze nejvýše připojit na jeden zásuvkový obvod?: (dvozásuvka se považuje za jeden zásuvkový vývod)

☐ a) 4

☒ b) 10

☐ c) 15

Správně !

Další

Program vytvořil : Tomáš Padtra

Devátá obrazovka – vygenerovaná otázka č. 394

§ Vyhláška 50

394. Ochranné pryžové rukavice pro elektrotechniku jsou určeny k ochraně pracovníků, kteří mají kvalifikaci alespoň:

- ☐ a) Pracovník seznámený
- ☐ b) Pracovník poučený
- ☒ c) Pracovník znalý

Správně !

Další

Program vytvořil : Tomáš Padtva

Desátá obrazovka – vygenerovaná otázka č. 293

§ Vyhláška 50

293. Před zahájením nepřímé srdeční masáže:

- ☒ a) Zajistit průchodnost dýchacích cest
- ☐ b) Uložit postiženého na měkkou podložku
- ☐ c) Zaklonit postiženému hlavu

Další

Program vytvořil : Tomáš Padtva

Jedenáctá obrazovka – vygenerovaná otázka č. 2

§ Vyhláška 50

2. Vyhláška č.50/1978 Sb. ČÚBP a ČBÚ stanoví stupně odborné způsobilost:

- ☒ a) pracovníků, kteří se zabývají projektováním nebo řízením projektování el. Zařízení
- ☐ b) pracovníků, kteří pracují v oboru normalizace
- ☒ c) pracovníků, kteří řídí činnosti na elektrických zařízeních dodavatelským způsobem

1

Dvě správné odpovědi

Další

Program vytvořil : Tomáš Padtřa

Dvanáctá obrazovka – vygenerovaná otázka č. 410

§ Vyhláška 50

410. Zásuvky v koupelnách v zóně 3 musí být chráněny:

- ☐ a) Zábranou nebo polohou
- ☒ b) Oddělovacím transformátorem nebo pomocí SELV
- ☒ c) Nebo samočinným odpojením od zdroje s použitým proudového chrániče s vybavovacím proudem max. 30 mA

Další

Program vytvořil : Tomáš Paditra

1

Dvě správné odpovědi

Třináctá obrazovka – vygenerovaná otázka č. 181

§ Vyhláška 50

181. Pokud je ochrana živých částí před nebezpečným dotykem provedena proud. chráničem, se jmenovitým proudem nepřesahujícím 30mA, jedná se o ochranu:

- ☐ a) Základní
- ☒ b) Doplňkovou
- ☐ c) Přídavnou

Správně !

Další

Program vytvořil : Tomáš Padrt

Čtrnáctá obrazovka – vygenerovaná otázka č. 89

§ Vyhláška 50

Čtrnáctá obrazovka – vygenerovaná

89. Při práci podle pokynů odpovídá za dodržování bezpečnostních předpisů:

☐ a) ten, kdo práci zadal

☒ b) pracující

☐ c) organizace

Správně !

Další

Program vytvořil : Tomáš Paditra