

Silnoprúdová zařízení a elektroenergetika

Výstup č. 62

Testové otázky č.3



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Patnáctá obrazovka – vygenerovaná otázka č. 311

§ Vyhláška 50

311. Před připojením prozatímního el. Zařízení na veřejnou rozvodnou síť

☒ a) Musí být provedena výchozí revize

☐ b) Má být provedena výchozí revize

☐ c) Musí být provedena výchozí revize pouze tehdy, pokud celkový příkon všech připojených el. Zařízení přesahuje 10kW

Správně !

Program vytvořil : Tomáš Padrt

Šestnáctá obrazovka – vygenerovaná otázka č. 186

§ Vyhláška 50

186 Mezi ochrany před nebezpečným dotykem neživých částí patří

☐ a) Ochrana elektrickým oddělením

☐ b) Ochrana oddělením obvodů

☒ c) Ochrana zemněním

Správně !

Další

Program vytvořil : Tomáš Padrt

Sedmnáctá obrazovka – vygenerovaná otázka č. 371

§ Vyhláška 50

371. V budovách, kde je zaveden plyn, nesmí být instalovány

- ☒ a) Jiskřicí zvonky (tj. zvonky s přerušovačem)
- ☐ b) Elektronické zvonky – nejiskřicí
- ☐ c) Bzučákové zvonky – nejiskřicí

Správně !

Další

Program vytvořil : Tomáš Paditra

Osmnáctá obrazovka – vygenerovaná otázka č. 433

§ Vyhláška 50

433. Při označování stupně krytí pomocí IP kódu označuje:

- ☒ a) První číslice stupeň ochrany před vniknutím pevných těles
- ☐ b) První číslice stupeň ochrany před vniknutím vody
- ☒ c) Druhá číslice stupeň ochrany před vniknutím vody

Dvě správné odpovědi !

Další

Program vytvořil : Tomáš Padtřra

Devatenáctá obrazovka – vygenerovaná otázka č. 215

§ Vyhláška 50

215. Při ochraně samočinným odpojením od zdroje pro zařízení do 1000 V st a 1500V ss musejí být neživé části

- ☐ a) Připojeny ke střednímu vodiči v síti TN-S
- ☐ b) Připojeny ke střednímu vodiči v síti TT
- ☒ c) Připojeny k ochrannému vodiči

Správně !

Další

Program vytvořil : Tomáš Padtřa

Dvacátá obrazovka – vygenerovaná otázka č. 36

Dvacátáprvní obrazovka – výsledek z první části testu

